

**1700 E C U A T E P I****3 2 8 2 8 3 7 4****Sitio web: [www.ecuatepi.com](http://www.ecuatepi.com)****E – mail: [info@ecuatepi.com](mailto:info@ecuatepi.com)**

## Puertas cortafuego



### MARCO:

- Fabricado en chapa de acero de espesor = 1.5mm. según norma UNE – EN 10142
- Pintado en blanco similar a RAL – 9016
- Lleva 6 fijas o garras para unir a la obra – soporte

### HOJA:

- Fabricada en chapas de acero galvanizado y prelacado en blanco 1006, similar al RAL 9010.
- Refuerzo perimetral interno en chapa de acero
- Film autoadhesivo de protección temporal
- Entre bisagras lleva un pivote de seguridad que evita que se saque la puerta ó deforme por el calor
- Material aislante interior: lana de Roca
- El sistema de unión de chapas-lana de roca es mediante cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula



### BISAGRAS:

- Dos bisagras cortafuegos por puerta fabricadas en acero galvanizado
- Son bisagras CON muelle, según DIN – 18272 conforme con el NBE – CPI/96 para realizar el autocierre de la puerta.

### JUNTAS INTUMESCENTES:

- Elevada dilatación
- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior
- Dimensiones 20 x 2.5 (ancho de espesor)
- Fabricada en base de grafito y color negro
- Flexible, insoluble e inodora
- Factor de dilatación: 25 a 1 si Tº mayor a 180°C



### CERRADURAS:

- Embutida en la hoja en caja de acero de 1mm. de espesor y recubierta de placas de fibroyeso.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de ci
- Marca CE según norma UNE – EN 12209 conforme con el CTE

### ACCESORIOS:

- Manillón Antipánico de un punto de cierre por dentro color verde.

**TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS****ECUATEPI S.A.**